



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0012

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位： 鸿安消防设备有限公司

产 品 名 称： 洒水喷头

型 号 规 格： K-ZSTZ15-93℃ (ϕ 3mm 玻璃球)、
K-ZSTX15-93℃ (ϕ 3mm 玻璃球)



国凯 (福建) 消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2020）GKJC-BG0012

报告日期：2020.04.27

第 1 页 共 6 页

产品名称		洒水喷头	
型号规格		K-ZSTZ15-93℃（φ3mm 玻璃球）、K-ZSTX15-93℃（φ3mm 玻璃球）	
委托单位		鸿安消防设备有限公司	
生产单位		鸿安消防设备有限公司	
商 标	鸿 安	生产日期	2020.03
检验类别	型式试验	样品状态	合格
样品概况	数量	主型 130 只，分型 110 只	接收日期
	说明		
检 验 依 据	GB 5135.1-2003《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》		
检 验 项 目	全部适用项目		
检 验 结 论	所检项目符合 GB 5135.1-2003 标准要求，判定合格 		
备 注	主型为 K-ZSTZ15-93℃（φ3mm 玻璃球）		
检验日期	2020 年 03 月 27 日		

批准：蔡金城

审核：林雪程

编制：宋序华

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！