



191321340380

No. (2020) GKJC-BG0019

检 验 报 告

Test Report

委 托 单 位：荣钢阀门集团有限公司

产 品 名 称：室内消火栓

型 号 规 格：SN65



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co. Ltd

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检验报告

报告编号：（2020）GKJC-BG0019

报告日期：2020.06.01

第 1 页 共 4 页

| | | | | |
|------------|---|------|---------|---------|
| 产品名称 | 室内消火栓 | | | |
| 型号规格 | SN65 | | | |
| 委托单位 | 荣钢阀门集团有限公司 | | | |
| 生产单位 | 荣钢阀门集团有限公司 | | | |
| 商 标 |  | 生产日期 | 2020.04 | |
| 检验类别 | 型式检验 | 样品状态 | 合格 | |
| 样品概况 | 数量 | 3 台 | 接收日期 | 2020.05 |
| | 说明 | | | |
| 检 验 依 据 | GB3445-2018 《室内消火栓》。 | | | |
| 检 验 项 目 | 外观质量；材料；基本尺寸与公差；消防接口；手轮；螺纹；阀杆升降性能；开启高度；水压强度；密封性能；压力损失；耐腐蚀性能。 | | | |
| 检 验 结 论 | 所检项目符合 GB3445-2018 标准要求，判定合格。  | | | |
| 备 注 | | | | |
| 检验日期 | 2020 年 05 月 14 日 | | | |

批准：

审核：

编制：

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！

检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！